

«Волинь-Цемент» філія ПРАТ «Дікергофф Цемент Україна»
вул. Шевченка, 1, м.Здолбунів, Рівненська обл., 35700

ДОКУМЕНТ ПРО ЯКІСТЬ № _____

Портландцемент з шлаком ДСТУ Б В.2.7-46:2010 ПЦ II/A-Ш-500Р-Н
ПАРТІЯ № 23

Відвантажена 17.05.2019
59323683

(дата відвантаження, номери вагонів)

Добавки (вид, кількість) **доменний гранульований шлак 14,0** %
Середня активність при пропарюванні за попередній місяць або активність цієї партії I гр. 41,8 МПа
Середня міцність при стиску у віці 2 діб за попередній місяць або відповідна рання міцність цієї партії 32,0 МПа
Нормальна густина цементного тіста 28,50 %
Наявність ознак хибного тужавлення немає

Гарантійний термін: – для цементу в пакуванні – 60 діб
– для цементу насипом – 45 діб

Радіаційна безпека – згідно НРБУ – 97 цемент відповідає I класу і може використовуватись для всіх видів будівельних робіт без обмеження.

Портландцемент з шлаком ДСТУ Б EN 197-1 – СЕМ II/A-S 52,5 N
Інформаційний лист

Основні показники	Вимоги стандарту ДСТУ Б В.2.7-46:2010	Вимоги стандарту ДСТУ Б EN 197-1	Показники за попередній квартал згідно вимог	
			ДСТУ Б В.2.7-46:2010	ДСТУ Б EN 197-1
Вміст добавок, %	6-20	6-20	11,4	11,4
Міцність на стиск, МПа: - в віці 2 діб - в віці 28 діб	≥ 20	≥ 20	33,3	37,2
	≥ 50	≥ 42,5 ≤ 62,5	53,0	55,2

Виробнича лабораторія та ВТК «Волинь-Цемент» філія ПАТ «Дікергофф Цемент Україна» атестована в ДП «Рівненський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» свідоцтво про атестацію № РТ-0129/2015. Продукція сертифікована на відповідність вимогам ДСТУ Б В.2.7-46:2010 «Цементи загальнобудівельного призначення. Технічні умови» та ДСТУ Б EN 197-1 «Цемент. Частина 1. Склад, технічні умови та критерії відповідності для звичайних цементів.» в ДП «Орган з сертифікації цементів СЕПРОЦЕМ».

**Підпис начальника
виробничої
лабораторії і ВТК:**

